

Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktion)

Prüfbericht 251 32687/6



Auftraggeber **ALUMIL - MILONAS
ALUMINIUM INDUSTRY S. A.**

61100 Kilkis
Griechenland


Grundlagen

Prüfverfahren:

DIN 4102-18 : 1991-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft "selbstschließend" (Dauerfunktionsprüfung)

Darstellung



Produkt/Bauart	Zweiflügelige Aluminiumrohrrahmentür mit Oberlicht, Seitenteilen einem angesetztem Festfeld und Ausfachungen
Produktbezeichnung	„M 15000 Prestige RS“
Öffnungsart	Drehflügeltür
Bedienart	Panikbeschlag „Push Bar“ mit Türknoopf
lichtes Öffnungsmaß (B x H)	2949 mm x 2491 mm
Baurichtmaß (B x H)	3306 mm x 2625 mm
Material	Aluminium

Besonderheiten	mit transparenten Ausfachungen, Festfeld und automatischer Drehflügelantrieb
Wandbauart	in Montageständerwand beidseitig beplankt geprüft

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Übereinstimmung der selbstschließenden Eigenschaften (Dauerfunktionsprüfung)

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Der Nachweis gilt 5 Jahre bis zum 03. Dezember 2015.

Die Gültigkeit endet früher, wenn DIN 4102-18: 1991-03, vorher geändert oder zurückgezogen wird.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten und Nachweisen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 37 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Beurteilung
Anlage 1: Zeichnungen (19 Seiten)
Anlage 2: Ermittlung der Spaltmaße (1 Seite)



Selbstschließende Eigenschaften (200.000 Zyklen) erfüllt

ift Rosenheim
14. Februar 2011

Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Gregor Vollenberg, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Giell-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
 DAP-PL-0808 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-00