


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 10132 / 05.01.2011

| | | | |
|----------------------|--|------------|----------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ | 10132 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 05 / 01 / 2011 |
| Στοιχεία Πελάτη: | ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ | | |
| Περιγραφή Προϊόντος: | Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανορθούμενη / Συρόμενη | | |
| Υλικό: | Αλουμίνιο | | |
| Τυπολογία Προϊόντος: | ΣΕΙΡΑ M 300 | | |



1600 x 2100mm

| Κατάταξη βάση χρήσεως υδατολεκάνης | Μερικής | Ολικής |
|--|---------------------|---------------------|
| Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000 | Κατηγορία 4 | Κατηγορία 4 |
| Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000 | Κατηγορία 1B | Κατηγορία 4B |
| Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000 | Κατηγορία C4 | Κατηγορία C4 |

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ