

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 10130 / 04.01.2011

ΑΡΙΘΜΟΣ 10130

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04 / 01 / 2011

Στοιχεία Πελάτη:

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ

Περιγραφή Προϊόντος:


Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα
Ανορθούμενη / Συρόμενη

Υλικό:

Αλουμίνιο

Τυπολογία Προϊόντος:

ΣΕΙΡΑ S 450



1230 x 2210mm

Κατάταξη βάση χρήσεως υδατολεκάνης

Μερικής

Ολικής

Αεροδιαπερατότητα

ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000

Κατηγορία 3

Κατηγορία 3

Υδατοστεγανότητα

ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000

Κατηγορία 1B

Κατηγορία 3B

Αντοχή σε Ανεμοπίεση

ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000

Κατηγορία C3

Κατηγορία C3

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ