


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 0911 / 24.02.2009

| | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ | 0911 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 24 / 02 / 2009 |
| Στοιχεία Πελάτη: | ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ | | |
| Περιγραφή Προϊόντος: | Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Επάλληλη | | |
| Υλικό: | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | | |
| Τυπολογία Προϊόντος: | ΣΕΙΡΑ M 9200 | | |



2205 x 1295 mm

| | |
|--|---------------------|
| Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000 | Κατηγορία 3 |
| Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000 | Κατηγορία 1B |
| Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000 | Κατηγορία B3 |

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ